

Alle seguenti unità:

ADE (SO)
ADE (LC)
Sig. Masci

RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.r.l.

ANNO 2020

Come da direttive del sig. Masci, si è ispezionata tutta la rete gas al 100% della sua consistenza al 31/12/2019, come da tabella allegata e in riferimento alle Linee Guida CIG n.7 e CIG n. 16. Il comune servito dalla RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA s.r.l. interessato dall'ispezione rete nell'anno 2020 è stato il seguente:

Per l'impianto di Sondrio ID 37291:

- **Sondrio**

Lereti S.p.A. – Società unipersonale

Sede Legale: Via P. Stazzi 2, 22100 Como (CO)
Tel +39.031.529111 - Fax +39.031.523267
protocollo@pec.leretispa.it
www.leretispa.it

P. IVA, C.F. e Registro Imprese (Como Lecco) 07063880962
R.E.A. 306629 – Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Acsm Agam S.p.A.

Modalità di ispezione:

L'ispezione rete è stata eseguita con autoveicolo attrezzato (Protheo s/n 12204) sulla sede stradale in entrambi i sensi di marcia indipendentemente da dove sono posate le reti di gas in B.P. (bassa pressione) e A.P./M.P (alta pressione/media pressione).

Dove, a causa della ristrettezza della sede stradale l'ispezione non poteva essere effettuata mediante automezzo (Prhoteo s/n 12204) e in corrispondenza degli sfiati dei controtubi, l'ispezione è stata effettuata mediante tappetino manuale o sonda flessibile collegati all'apparecchio cercafughe stradale (Metrex2 n/s 9724).

La verifica è stata effettuata sempre in entrambi i lati della via.

Nei tratti con controtubi e sfiati il controllo è stato effettuato utilizzando l'apposita presa posta sugli stessi.

Di seguito viene riportato l'elenco delle lunghezze di rete ispezionata, separando la parte di rete controllata con automezzo e la parte di rete controllata con strumento manuale:

IMPIANTO DI SONDRIO ID 37291

<u>COMUNE</u>	<u>mt. Rete BP controllati con autoveicolo</u>	<u>mt. Rete BP con strumento pedonale</u>	<u>mt. Rete MP controllati con autoveicolo</u>	<u>mt. Rete MP con strumento pedonale</u>
Sondrio	<u>37.261,12</u>	<u>4.895,00</u>	<u>15.674,85</u>	<u>1.660,40</u>

Complessivamente dell'impianto di Sondrio sono stati controllati mt 42.156,12 di rete B.P., mt 17.335,25 di rete A.P./M.P.

Lereti S.p.A. – Società unipersonale

Sede Legale: Via P. Stazzi 2, 22100 Como (CO)
Tel +39.031.529111 - Fax +39.031.523267
protocollo@pec.leretispa.it
www.leretispa.it

P. IVA, C.F. e Registro Imprese (Como Lecco) 07063880962
R.E.A. 306629 – Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.

Dall'ispezione rete non sono state riscontrate dispersioni di gas.

Allegati:

- rapporto tragitto effettuato ricerca sistematica 2020
- planimetria
- tragitto effettuato con rilevamento GPS
- certificato taratura Protheo (automezzo) che verrà inviato appena sarà a nostra disposizione
- certificato taratura Metrex2 s/n 9724 (strumento manuale)
- certificato taratura bombola gas campione
- adempimento delibera AEEGSI n 574/13

Distinti saluti

Lecco 06/11/2020

VIDINI MATTEO



Lereti S.p.A. – Società unipersonale

Sede Legale: Via P. Stazzi 2, 22100 Como (CO)
Tel +39.031.529111 - Fax +39.031.523267
protocollo@pec.leretispa.it
www.leretispa.it

P. IVA, C.F. e Registro Imprese (Como Lecco) 07063880962
R.E.A. 306629 – Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Acsm Agam S.p.A.