

Alle seguenti unità:

ADE (SO)
ADE (LC)
Sig. Masci

RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.r.l.

ANNO 2021

Come da direttive del sig. Masci, si è ispezionata tutta la rete gas al 100% della sua consistenza al 31/12/2020, come da tabella allegata e in riferimento alle Linee Guida CIG n.7 e CIG n. 16. Il comune servito dalla RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA s.r.l. interessato dall'ispezione rete nell'anno 2021 è stato il seguente:

Per l'impianto di Sondrio ID 37291:

- **Sondrio**

Modalità di ispezione:

L'ispezione rete è stata eseguita con autoveicolo attrezzato (Protheo s/n 12204) sulla sede stradale in entrambi i sensi di marcia indipendentemente da dove sono posate le reti di gas in B.P. (bassa pressione) e A.P./M.P (alta pressione/media pressione).

Dove, a causa della ristrettezza della sede stradale l'ispezione non poteva essere effettuata mediante automezzo (Prhoteo s/n 12204) e in corrispondenza degli sfiati dei controtubi, l'ispezione è stata effettuata mediante tappetino manuale o sonda flessibile collegati all'apparecchio cercafughe stradale (Metrex2 n/s 9724).

La verifica è stata effettuata sempre in entrambi i lati della via.

Nei tratti con controtubi e sfiati il controllo è stato effettuato utilizzando l'apposita presa posta sugli stessi.

Di seguito viene riportato l'elenco delle lunghezze di rete ispezionata, separando la parte di rete controllata con automezzo e la parte di rete controllata con strumento manuale:

IMPIANTO DI SONDRIO ID 37291

COMUNE	mt. Rete BP controllati con autoveicolo	mt. Rete BP con strumento pedonale	mt. Rete MP controllati con autoveicolo	mt. Rete MP con strumento pedonale	mt. derivazione utenza con autoveicolo	mt. derivazione utenza con strumento pedonale
Sondrio	<u>37.907,04</u>	<u>4.341,57</u>	<u>15.856,68</u>	<u>1.478,57</u>	<u>856,99</u>	<u>818,93</u>

Complessivamente dell'impianto di Sondrio sono stati controllati mt 42.248,61 di rete B.P., mt 17.335,25 di rete A.P./M.P. e mt 1675,92 di derivazione d'utenza.

Dall'ispezione rete non sono state riscontrate dispersioni di gas.

Allegati:

- rapporto tragitto effettuato ricerca sistematica 2021
- planimetria rete
- planimetria derivazioni d'utenza
- tragitto effettuato con rilevamento GPS
- certificato taratura Protheo (automezzo) che verrà inviato appena sarà a nostra disposizione
- certificato taratura Metrex2 s/n 9724 (strumento manuale)
- certificato taratura bombola gas campione
- adempimento (rif. Art. 14.1 - lettera e) delibera ARERA n.569/2019

Distinti saluti

Lecco 30/09/2021

VIDINI MATTEO

